

固定式防爆照明灯具采购项目

招标公告

招标编号：川庆物采招字 2016-2-077 号

一、招标条件

本项目已按要求履行了相关报批及备案等手续，资金已落实，具备招标条件，现对其进行公开招标。

二、物资采购概况与招标数量

招标项目名称：固定式防爆照明灯具采购；

招标范围或量：固定式防暴照明灯具16种，预计采购数量2200只；

实施或交货地点：甘肃省马岭、内蒙古乌审旗、陕西省定边、靖边、志丹库房；

工期或供货周期：分批次交货，每批次交货期为订单下达后 7 日内；

技术要求：详见附件 2 技术要求；

其 他：详见招标编号为川庆物采招字 2016-2-077 号的招标文件。

三、投标人资格

3.1 此次招标不接受联合体投标；

3.2 投标人必须是中国石油集团公司《2015 年电工元器件集中采购供应商分级名单》中固定式防暴照明灯具标包中确定的甲级供应商。

四、招标文件的获取

招标文件将于北京时间 2016 年 9 月 1 日至 2015 年 9 月 8 日，上午 8 时 30 分至 11 时 30 分，下午 14: 00 时至 17: 30 时（法定节假日、公休日除外）在 成都市成华区猛追湾街 6 号川庆科研综合楼 2306 室购买招标文件，本招标文件每套售价为 300 元人民币，售后不退。（购买招标文件费用须从公司基本帐户转出，交款时请注明“招标费”，汇入以下交款账户后，将转账凭证、公司基本账户开户许可证发联系人邮箱，联系人收到后可将招标文件电子档发潜在投标人邮箱，不接受现金）

招标文件购买联系人：	王希	联系电话：	028-86014033
邮箱：	wxi_sc@cnpc.com.cn		
开户行：	工行成都石油路支行	帐号：	4402226029700001987
缴费账户：	中国石油集团川庆钻探工程有限公司机关财务科		

五、投标文件递交

5.1 所有投标文件应于 2016 年 9 月 22 日 9 时 30 分（北京时间）之前递交到 四川省成都市成华区建设北路一段 83 号地研院科研楼 1 楼 1 号招标室（进大门前行约 20 米右转）。方式为现场送达。

5.2 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 投标人应同时提交 1 万元人民币（大写：人民币壹万元整）的投标保证金，由招标人“川庆钻探工程有限公司”收取，缴纳方式为从投标人基本账户转账支付到以下指定的账号。（交款时请注明“物采2016-2-077号投标保证金”，缴费后将《缴款凭证》和《公司基本账户开户许可证明》扫描，用电子邮件发至联系人邮箱。）

投标保证金缴纳账户信息如下：

投标保证金联系人： 王希
联系电话： 028-86014033
电子邮箱： wxi_sc@cnpc.com.cn
开户行： 工行成都石油路支行
帐号： 4402226029700001987
缴费账户： 中国石油集团川庆钻探工程有限公司机关财务科

六、开标

开标时间：2016年9月22日09时30分（北京时间）

开标地点：成都市建设北路一段83号（地质勘探开发研究院院内1号标室）。

投标人须按招标文件的有关规定派代表出席。

七、中标后合同签订单位：

合同签订主体：	长庆钻井总公司
联系人：	谢华
联系电话：	029-86592203

八、联系方式

招标人：	川庆钻探工程有限公司	招标机构：	川庆钻探工程有限公司物资管理部招标中心
地址：	成都成华区猛追湾街6号	地址：	成都成华区猛追湾街6号
邮编：	610051	邮编：	610051
项目负责人：	尹旭华	项目负责人：	呼延忠
联系电话：	028-86012960	联系电话：	028-86010742
电子邮件：	Yinxh03@cnpc.com.cn	电子邮件：	Zjsqhyz@cnpc.com.cn

招标机构： 川庆钻探工程有限公司物资管理部招标中心

2015年9月1日



招标公告附件 1:

投标确认函格式

川庆钻探工程有限公司物资管理部招标中心:

我公司获悉贵公司招标项目编号为 _____ 的 _____
项目招标公告, 在贵中心规定的时间内购买了招标文件, 遵照《中华人民共和国招标投标法》相关规定, 我方认真研究了招标项目概况及其相关内容后:

我公司确认参加该项目的投标, 我公司将按照招标文件要求及时递交投标文件。

我公司因 _____ 不参加本招标项目的投标。

投标单位全称 (盖章): _____

法定代表人或授权代表 (签字或盖章): _____

地 址: _____

邮 编: _____

日 期: _____

招标公告附件 2:

领取（购买）招标文件登记表

招标项目名称:

招标编号:

序号	项 目		内 容
1	潜在投标人名称		
2	潜在投标人联系方式	姓名及职务	
		固定电话	
		传真	
		手机	
		电子邮箱	
3	招标文件信息		一套共 1 本
4	购买人签字		
5	购买时间		

注:

招标公告附件3:

投标人开票信息

下表为收款方开具发票时必须填写的购买方信息，请投标人如实、完整的填写。填写错误的，由投标人自行负责。

纳税人性质	一般纳税人 或 小规模纳税人 （二选一）
购买方名称	
纳税人识别号	
地址、电话	
开户行及帐号	

一般纳税人开具增值税专用发票，小规模纳税人开具增值税普通发票。

若为一般纳税人，需单独提供相关证件（粘贴在下一页）。

特别说明：发票一般在开标当日领取，若投标人未参加开标或项目未达到法定开标条件的，我司将通过邮寄的方式将发票寄给投标人（邮费到付），请投标人在下方预留收件信息：

地址：

收件人：

联系电话：

备注：本登记表仅需提供word版。

招标公告附件4:



货物需求一览表

序号	物资名称	产品标准 (技术要求)	计量 单位	采购数 量	交货 时间	交货 地点
1	防爆荧光灯 BYC83112*21/2*28W Exde IICT6IP66	GB 3836.1-2010	只	100	订单下 达后 7 日内	甘肃省马 岭、内蒙 古乌审 旗、陕西 省定边、 靖边、志 丹等库房
2	防爆投光灯 BTC8210-J 400W Exd IIBT4 IP65	GB 3836.1-2010	只	200		
3	防爆平台灯 BPC8730 100W Exd IIBT4 IP65	GB 3836.1-2010	只	100		
4	防爆泛光灯 BFC8110 400W Exd IICT3 IP66	GB 3836.1-2010	只	100		
5	防爆泛光灯 BFC8110 250W Exd IICT3 IP66	GB 3836.1-2010	只	100		
6	防爆泛光灯 BFC8120-J 150W Exd IIBT4 IP65	GB 3836.1-2010	只	100		
7	防爆平台灯 LED BPC8760-L45 45W Exd IIBT4 IP65	GB 3836.1-2010	只	200		
8	防爆平台灯 LED BFC8160-L100 100W Exd IIBT4 IP65	GB 3836.1-2010	只	200		
9	防爆灯 BFC8410 48W Exd IICT6 IP65	GB 3836.1-2010	只	400		
10	防爆荧光灯 BYS-2*40W B3 WF2 2*40W	GB 3836.1-2010	只	100		
11	防爆泛光灯 BAT52-400 400W Exd IIBT6 IP65	GB 3836.1-2010	只	100		
12	防爆荧光灯 FBY55 2*40W Exd II BT4 IP65	GB 3836.1-2010	只	100		
13	防爆吸顶灯 BXL-100B	GB 3836.1-2010	只	100		
14	防爆荧光灯 BAY51-42D 42W 42W 中兴防爆	GB 3836.1-2010	只	100		
15	防爆荧光灯 CBY-a 40W Exd IIBT4 IP65	GB 3836.1-2010	只	100		
16	防爆灯 BCD 200W IIC IP65	GB 3836.1-2010	只	100		
合计				2200		

防爆灯具技术要求

产品名称	额定电压	额定功率(W)	光源类型	光通量(lm)	使用寿命(h)	执行标准	防爆等级	外壳防护等级	防腐等级	运输包装	质保期
防爆荧光灯	AC220V	2×40 2×28	T5 荧光灯管	3500 4300	10000	GB38836.1-2010 GB38836.2-2010 GB38836.3-2010 GB12476.1-2000 (附1)	Ex de IIC T6 Gb; DIP A21 TA T6	IP66	WF2	铆钉钉置产品金属铭牌,符合 标识要求(附2)	灯具7 年,光 源1.5 年
防爆投光灯	AC220V	400	MH 气体放电灯	36000	20000		Ex de IIC 250°C Gb; DIP A21 TA, T250°C	IP65	WF2	铆钉钉置产品金属铭牌,符合 标识要求(附2)	
防爆平台灯	AC220V	100	MH 气体放电灯	9000	10000		Ex de IIC T4 Gb; DIP A21 TA, T4	IP65	WF2	铆钉钉置产品金属铭牌,符合 标识要求(附2)	
防爆泛光灯	AC220V	400	MH 气体放电灯	36000	20000		Ex dnR IIB T3 Gc; DIP A21 TA, T3	IP66	WF2	铆钉钉置产品金属铭牌,符合 标识要求(附2)	
防爆泛光灯	AC220V	250	MH 气体放电灯	21000	20000		Ex dnR IIB T3 Gc; DIP A21 TA, T3	IP66	WF2	铆钉钉置产品金属铭牌,符合 标识要求(附2)	
防爆泛光灯	AC220V	150	MH 气体放电灯	13000	10000		Ex d IIB T4 Gb; DIP A21 TA, T4	IP66	WF2	铆钉钉置产品金属铭牌,符合 标识要求(附2)	
LED 防爆平台灯	AC220V	45	LED	5200	100000		Ex de IIB T6 Gb; DIP A21 TA, T6	IP66	WF2	铆钉钉置产品金属铭牌,符合 标识要求(附2)	
LED 防爆泛光灯	AC220V	100	LED	8500	100000		Ex de IIB T6; DIP A21 TA, T6	IP66	WF2	铆钉钉置产品金属铭牌,符合 标识要求(附2)	
防爆泛光灯	AC220V	48	LED	4800	100000		Ex nR II T6 Gc; DIP A21 TA, T6	IP65	WF2	铆钉钉置产品金属铭牌,符合 标识要求(附2)	

附 1:

GB3836.1-2010	爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求
GB3836.2-2010	爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的 设备
GB3836.3-2010	爆炸性环境 第 3 部分: 由增安型外壳“e”保护的 设备
GB12476.1-2000	可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分: 用外壳和限制表面温度保护

附 2:

运输包装:

设备的各组成部分应在明显的位置铆钉置产品金属铭牌, 其内容应包括:

a) 设备的型号、名称; b) 产品标准编号: Q/GZX001; c) 制造厂 的名称; d) 出厂日期及出厂编号。

设备包装后应在包装箱上清晰地作出下列标志:

a) 设备的型号、名称; b) 箱体尺寸: 长×宽×高, mm; c) 毛质量, kg; d) 到站 (港) 及收货单位; e) 到站 (港) 及发货单位; f) 发货日期; g) 共 件, 第 件; h) 注意事项标记, 向上、轻放、防湿、文件在此箱内。